



HOTĂRÎRE

nr. 0025 – M

“17” septembrie 2010

mun. Chișinău

Referitor la efectuarea
expertizei metrologice a documentelor

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, în calitate de organism național de metrologie, examinând materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A recunoaște rezultatele verificării metrologice inițiale pentru transformatoarele de tensiune tip OTEF 123K cu nr. de fabricație 479245; 479246; 479247; 479248; 479249; 479250 efectuate de către AREVA T&D Messwandler GmbH, Germania.
2. A recunoaște rezultatele verificării metrologice inițiale pentru transformatoarele de tensiune tip OSKF 123 cu nr. de fabricație 479233; 479234; 479235; 479236; 479237; 479238; 479239; 479240; 479241; 479242; 479243; 479244 efectuate de către AREVA T&D Messwandler GmbH, Germania.
3. Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare **48 luni**.

Director general

Vitalie DRAGANCEA