

# HOTĂRÎRE

nr. 31

“17” iulie 2018

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici.  
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea.

## HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip TB-35-II-1**, producător OAO «Свердловский завод трансформаторов тока», Federația Rusă, cu nr. **III-0486:2018**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0382 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005**.

Se recunoaște verificarea metrologică inițială a transformatorului pentru măsurare de curent tip TB-35-II-1, efectuată de către OAO «Свердловский завод трансформаторов тока», Federația Rusă. În acest caz, în ИАСИОПТ se aplică marcajul recunoașterii rezultatelor verificării metrologice (“REC”).

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip TB-35-II-1** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 48 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip CA-420**, producător Electrotecnica Artech Hermanos S.L., Regatul Spaniei, cu nr. **III-0487:2018**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0383 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **17027647/1; 17027647/2; 17027647/3**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip CA-420** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 48 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director

Anatolie MELENCIUC